





Bežični senzori otvaranja prozora ili vrata



Prema trošilima koja trebaju raditi i kad gost nije u sobi / kućici

Prema trošilima koja trebaju gasiti kad gost nije u sobi / kućici

Ako je ukupna struja trošila koja treba gasiti kada gost nije u apartmanu / kućici manja od 20 A, može se izostaviti ovaj sklopnik (spojiti crtane vodove i izostaviti sklopnik)



| | Date: | Name: | Signature: | MAJUR Ltd. Fallerovo šetalište 20, ZAGREB, CROATIA tel: +385 1 3845-090, fax: +385 1 3079-701, web:ht tp://majur.com | | |
|-----------|-------------|-------|------------|--|---------|---------|
| Drawn: | 01.02.2020. | | | Document number: AEA0002 | | |
| Checked: | 01.02.2020. | | | Title: Apartman bežično | | |
| Approved: | 01.02.2020. | | | Size: A4 | Page: 1 | Next: - |